

Interrogazioni

DOCUMENTO N. 94 DEL 1.03.18

TITOLO

N. 94 - Manutenzione degli ascensori presso l'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania.

ITER ATTUALE

24 set 2019 Annuncio Aula decadenza firma Seduta n. 140

AULA

ITER STORICO

01 mar 2018 Presentazione

07 mar 2018 Annuncio Aula Seduta n. 21 AULA

12 mar 2018 Trasmissione Governo

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta scritta)

N. 94 - Manutenzione degli ascensori presso l'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che gli ascensori negli ospedali sono necessari agli utenti, sia per recarsi nei piani per fare visita alle persone ricoverate, ma anche per andare nei piani superiori destinati agli ambulatori, dove ogni giorno si recano persone sofferenti per le loro patologie, che nella maggior parte sono malate ed anziane o portatori di handicap. Inoltre gli ascensori interni sono dedicati al personale e ai pazienti ricoverati e devono essere utilizzati per le visite mediche e per tutta l'organizzazione interna e gli stessi non dovrebbero trovare intralcio nel loro utilizzo. Le strutture sanitarie sono ambienti molto delicati e richiedono un'attenzione particolare verso la sicurezza. La funzionalità e l'efficienza degli ascensori, montalettighe e montacarichi installati in ospedali devono, infatti, essere garantite 24 ore su 24 senza interruzioni né imprevisti;

considerato che in data 27 febbraio del 2018, presso l' Azienda Ospedaliera Garibaldi-Nesima di Catania, durante il trasferimento dalla sala

operatoria al reparto di degenza di un paziente, dopo un'importante intervento di chirurgia oncologica, l'ascensore è rimasto bloccato per diverse ore. Il paziente si trovava nell'ascensore interno monta lettighe e solo dopo l'intervento dei Vigili del fuoco è stato liberato ma in stato di panico per l'accaduto;

visto che:

la manutenzione degli impianti è quanto previsto dell'art. 4 del DM 2015 n.101 sugli ascensori a esercizio pubblico, per la cui buona conservazione e regolare funzionamento deve essere eseguita, appunto, un'attività di manutenzione che va affidata:

a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del Dpr 1767/1951;

a ditta abilitata ai sensi della L. 46/90, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato;

delle verifiche e prove periodiche agli impianti si occupa, invece, l'art. 5 del Dm. la loro esecuzione è diretta ad accertare:

il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto;

l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità di sorveglianza in precedenti verifiche;

ogni giorno, pertanto, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'esercizio, deve effettuare una o più corse di prova a vuoto. E almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'esercizio sottopone l'impianto ai controlli e alle prove previste delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008. I risultati dei controlli e delle prove vanno inseriti nel libretto dell'ascensore, sottoscritti sia dal manutentore che dal Responsabile dell'esercizio;

alle prove e/o controlli può partecipare un funzionario del competente USTIF. Per questo le date delle verifiche semestrali devono essere comunicate dal Responsabile dell'esercizio con congruo anticipo, all'Ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Allo stesso ufficio, oltre che alla Regione e/o Ente locale che ha autorizzato l'installazione dell'impianto, devono essere trasmessi i verbali con l'esito delle prove/verifiche;

altro periodico controllo per la verifica del corretto operato, a cura e con la presenza di USTIF, Regione/Ente locale insieme al Responsabile d'esercizio dell'impianto, è quello disposto con cadenza triennale ed in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente;

per sapere se non ritengano di dover disporre la verifica dell'efficienza e del funzionamento di ascensori e elevatori presso l'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania nel rispetto delle normative di riferimento.

(Gli interroganti chiedono risposta scritta)

(1 marzo 2018)

MARANO - CIANCIO - CAPPELLO - CAMPO - DE LUCA A -
DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - PAGANA -
TRIZZINO - PALMERI - SCHILLACI -
SIRAGUSA - ZAFARANA - ZITO - SUNSERI - TANCREDI -
PASQUA

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato all'Assessore per la salute.€

- La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto, da parte dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale (v. seduta n. 138 del 17.09.2019).€

RIFERIMENTI

XVII Legislatura

Numero **94**

del **1.03.18**

TIPOLOGIA

Risposta scritta

GRUPPO PARLAMENTARE

Movimento 5 Stelle

FIRMATARI

Marano Jose (Movimento 5 Stelle).

- **Palmeri Valentina (Movimento 5 Stelle).**
- **Tancredi Sergio (Movimento 5 Stelle).**
- **Cancelleri Giovanni Carlo (Movimento 5 Stelle).**
- **Cappello Francesco (Movimento 5 Stelle).**
- **Ciancio Gianina (Movimento 5 Stelle).**
- **De Luca Antonino (Movimento 5 Stelle).**

- Di Caro Giovanni (Movimento 5 Stelle).
- Di Paola Nunzio (Movimento 5 Stelle).
- Foti Angela (Movimento 5 Stelle).
- Mangiacavallo Matteo (Movimento 5 Stelle).
- Pagana Elena (Movimento 5 Stelle).
- Pasqua Giorgio (Movimento 5 Stelle).
- Schillaci Roberta (Movimento 5 Stelle).
- Siragusa Salvatore (Movimento 5 Stelle).
- Sunseri Luigi (Movimento 5 Stelle).
- Tancredi Sergio (Movimento 5 Stelle).
- Trizzino Giampiero (Movimento 5 Stelle).
- Zafarana Valentina (Movimento 5 Stelle).
- Zito Stefano (Movimento 5 Stelle).

RUBRICA

- Presidente Regione
- Assessore Salute

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 233-23496 QRY1 (17.LEGISL E 1 ADJ2 Marano Jose.FIRMAT)